



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00548/22

Серия **RU** № **0277859**



### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, адрес места осуществления деятельности: 187021, РОССИЯ, Ленинградская обл, Тосненский р-н, гп Фёдоровское, проезд 1-й Восточный, дом 10 корпус 1, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ74 от 28.12.2015, телефон: +78123095072, адрес электронной почты: info@czrc.ru.

### ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ КОМПАНИЯ", место нахождения: 196084, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА ЗАСТАВСКАЯ, ДОМ 21, КОРПУС 1 ЛИТЕР А, ОФИС 112, адрес места осуществления деятельности: 187032, РОССИЯ, Ленинградская обл, Тосненский р-н, п Тельмана, д. 60, стр. 35, лит. Т, ОГРН: 1137847358989, номер телефона: +7 8126703737, адрес электронной почты: info@nfcom.ru.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ КОМПАНИЯ", место нахождения: 196084, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА ЗАСТАВСКАЯ, ДОМ 21, КОРПУС 1 ЛИТЕР А, ОФИС 112, адрес места осуществления деятельности: 187032, РОССИЯ, Ленинградская обл, Тосненский р-н, п Тельмана, д. 60, стр. 35, лит. Т.

### ПРОДУКЦИЯ

Узлы пересечения противопожарных преград, муфтами и трубопроводами инженерных систем зданий и сооружений: муфты марки «Балтика ПМ», ленточного типа, шириной 125 мм, толщиной витка 2,5 мм (для полимерных труб диаметром: 40 мм в один виток; 90 мм в два витка, 110 мм в три витка, 125 мм в три витка и 160 мм в четыре витка), выпускаемые по ТУ 22.19.20-017-58295224-2021 «МУФТА ПРОТИВОПОЖАРНАЯ «Балтика ПМ».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8518 11 000 0

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола № ППБ-067/03-2022, выданного 05.03.2022 испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия НОРМАТЕСТ» RA.RU.21ЖЭ01; акта анализа состояния производства № 007-СС/01-2022, выданного 17.01.2022 органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74.

Схема сертификации 1с.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53306-2009 «Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами из полимерных материалов Метод испытаний на огнестойкость» (пункты 1.1, 3.1-3.2, 7.1-7.2, 8.1-8.3, 9.1). Обеспечивают предел огнестойкости EI150 при монтаже по Технологическому регламенту № 017.02. Условия хранения: при температуре не ниже минус 50 и не выше плюс 50 градусов Цельсия и относительной влажности воздуха не более 75%, помещения для хранения ЖЗ (неотапливаемое хранилище) по ГОСТ 15150-69. Срок хранения – 10 лет. Срок службы – 5 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 11.03.2022 ПО 10.03.2027  
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Федорова Наталия Александровна

(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Щеряков Дмитрий Евгеньевич

(Ф.И.О.)

